

**I Результаты обследования:**

2. Входа (входов) в здание: № 1,2,3 Здание с прилегающей территорией Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Часовская средняя общеобразовательная школа», детский сад, 168217 Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Часово, ул. Береговая, д.18/1  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			<p><b>Вход №1 (центральный)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина марша лестницы 240 см.;</li> <li>- отсутствуют поручни на лестнице;</li> <li>- высота ступеней 15 см.;</li> <li>- отсутствует антискользящее покрытие;</li> <li>- отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем;</li> <li>- краевые ступени марша лестницы не выделены;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала.</li> </ul> <p><b>Вход №2 (старшая дошкольная группа)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина марша лестницы 206 см.;</li> <li>- отсутствуют поручни на</li> </ul>	О, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (иликратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;</li> <li>- наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-2017;</li> <li>- на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;</li> </ul>	Ремонт ТСР, Орг.

				<p>лестнице;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- высота ступеней 13 см.;</li> <li>- отсутствует антискользящее покрытие;</li> <li>- отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем;</li> <li>- краевые ступени марша лестницы не выделены;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала.</li> </ul> <p><b>Вход №3 (младшая дошкольная группа)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина марша лестницы 207 см.;</li> <li>- отсутствуют поручни на лестнице;</li> <li>- высота ступеней 17 см.;</li> <li>- отсутствует антискользящее покрытие;</li> <li>- отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем;</li> <li>- краевые ступени марша лестницы не выделены;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить тактильные предупреждающие полосы перед открытой лестницей согласно <b>ГОСТ Р 52875-2007</b>;</li> <li>- разместить информацию об оказании ситуационной помощи в начале лестничного марша;</li> <li>- установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.);</li> <li>- организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи;</li> <li>- закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.</li> </ul>	
2.2	Пандус (наружный)	есть			<p><b>К, О</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.4</b>;</li> <li>- длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса</li> </ul>	Ремонт ТСР, Орг.

				<p>лестнице;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- высота ступеней 13 см.;</li> <li>- отсутствует антискользящее покрытие;</li> <li>- отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем;</li> <li>- краевые ступени марша лестницы не выделены;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала.</li> </ul> <p><b>Вход №3 (младшая дошкольная группа)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина марша лестницы 207 см.;</li> <li>- отсутствуют поручни на лестнице;</li> <li>- высота ступеней 17 см.;</li> <li>- отсутствует антискользящее покрытие;</li> <li>- отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем;</li> <li>- краевые ступени марша лестницы не выделены;</li> <li>- отсутствует кнопка вызова персонала.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить тактильные предупреждающие полосы перед открытой лестницей согласно <b>ГОСТ Р 52875-2007</b>;</li> <li>- разместить информацию об оказании ситуационной помощи в начале лестничного марша;</li> <li>- установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.);</li> <li>- организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи;</li> <li>- закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.</li> </ul>	
2.2	Пандус (наружный)	есть			<b>К, О</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.4</b>;</li> <li>- длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса</li> </ul>	<b>Ремонт ТСР, Орг.</b>

						<p>следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5x1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5x1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса <b>СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;</b></p> <p>- пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;</b></p> <p>- верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости <b>СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;</b></p> <p>- размеры длины и высоты поручней всех лестниц и пандусов допускается изменять по месту в пределах <math>\pm 0,03</math> м. <b>СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;</b></p> <p>- поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности <b>СП 59.13330.2016 п. 5.1.16;</b></p> <p>- закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.</p>	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		<p><b>Вход №1 (центральный)</b> - размер площадки 1,67*2,75 м. <b>Вход №2 (старшая дошкольная группа)</b> - размер площадки 2,40*1,65 м. <b>Вход №3 (младшая дошкольная</b></p>	К, О, С, Г, У	<p>- поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1% - 2%. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;</b></p> <p>- предусмотреть освещение всех участков</p>	Ремонт, ТСР, Орг.

					группа) - размер площадки 1,70*2,30 м.		зоны, независимое от уличного освещения.	
2.4	Дверь (входная)	есть			<p><b>Вход №1 (центральный)</b>  - ширина двери 1,40 м.;  - высота порога 6,0 см.;  - доводчик не отрегулирован;  - отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью;  - информация об объекте размещена и предоставлена не по нормативу;  - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом;  - на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.</p> <p><b>Вход №2 (старшая дошкольная группа)</b>  - ширина двери 1,40 м.;  - высота порога 6,0 см.;  - доводчик не отрегулирован;  - отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью;  - отсутствует информация об объекте;  - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом;  - на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.</p> <p><b>Вход №3 (младшая дошкольная группа)</b>  - ширина двери 1,40 м.;</p>	К, О, С	- при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;</b> - входные двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.7;</b> - отрегулировать доводчик, обеспечив открытие двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд <b>СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</b> - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной	Ремонт, ГСР, Орг.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- высота порога 6,0 см.;</li> <li>- доводчик не отрегулирован;</li> <li>- отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью;</li> <li>- отсутствует информация об объекте;</li> <li>- дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом;</li> <li>- на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м)</li> <li><b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;</b></li> <li>- понизить порог до нормативного значения 0,014 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;</b></li> <li>- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м. с дублированием рельефными знаками и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения;</li> <li>- разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью.</li> </ul>	
2.5	Тамбур	есть		<p><b>Вход №1 (центральный)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер тамбура глубина 1,75 м., ширина 1,97 м.;</li> <li>- пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании);</li> <li>- отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом;</li> <li>- ширина двери 1,40 м.;</li> <li>- высота порога 2,0 см.;</li> <li>- доводчик не отрегулирован;</li> <li>- дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом;</li> <li>- на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.</li> </ul> <p><b>Вход №2 (старшая дошкольная группа)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер тамбура глубина 1,80 м., ширина 1,75 м.;</li> <li>- пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании);</li> </ul>	<p><b>К, О, С, Г, У</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,60 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.8;</b></li> <li>- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м. плюс ширина двери, открываемая внутрь междверного пространства <b>СП 59.13330. 2016 п. 6.1.8;</b></li> <li>- ширина входных дверей принимается не менее 0,9 м. <b>СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.5;</b></li> <li>- поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;</b></li> <li>- отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд <b>СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления</b></li> </ul>	Ремонт, ТСР, Орг.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом;</li> <li>- ширина двери 1,40 м.;</li> <li>- высота порога 2,0 см.;</li> <li>- доводчик не отрегулирован;</li> <li>- дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом;</li> <li>- на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.</li> </ul> <p><b>Вход №3 (младшая дошкольная группа)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер тамбура глубина 1,85 м., ширина 1,74 м.;</li> <li>- пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании);</li> <li>- отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом;</li> <li>- ширина двери 1,40 м.;</li> <li>- высота порога 2,0 см.;</li> <li>- доводчик не отрегулирован;</li> <li>- дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом;</li> <li>- на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.</li> </ul>	<p><b>Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета);</li> <li>- нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м)</li> </ul> <p><b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- занизить порог до нормативного значения 0,014 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;</b></li> <li>- разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью.</li> </ul>	
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием</p> <p><b>СП 59.13330.2016 п. 6.1.1;</b></p>	

						<p>Организация ситуационной помощи МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении;</li><li>- закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности;</li><li>- провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте.</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	---	--